

Kuppelwettbewerb FFW Hof Samstag, 18.07.2026

Richtlinien „Kuppeln der Saugleitungen mit vier Saugschläuchen“

(Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“ 2.36 „Richtlinien Bayern Stand 2010 Änderung 2013“)

Schiedsrichter 1 legt Höchstzeit fest:

➔ Höchstzeit 100 Sekunden ➔ Jede Sekunde ist ein Fehlerpunkt

Teilnehmer	Schiedsrichter
<p>Gruppenführer, Maschinist, Wassertrupp und Schlauchtrupp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Treten am Platz an <p>Gruppenführer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gibt Kommando „Saugschläuche kuppeln fertig“ <p>Wassertruppführer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gibt Kommando „4 Saugschläuche!“ <p>Maschinist</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legt Saugkorb, Halte- und Ventilleine Und zwei Kupplungsschlüssel am vorgesehenen Platz bereit <p>Wassertrupp und Schlauchtrupp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legen die Saugschläuche in Reihe ab <p>Wassertrupp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuppelt, beginnend am Saugkorb; Schlauchtrupp unterstützt - Wassertruppführer legt die Halteleine an Beginnt mit Mastwurf (ohne Spierenstich) am Saugkorb Legt den Halbschlag in der oberen Hälfte des jeweiligen Saugschlauchs unter der Kupplung an Das freie Ende der Halteleine muss mind. 3 m lang sein - Wassertruppmann legt die Ventilleine an - Wassertruppführer kommandiert „Saugleitung hoch!“ <p>Maschinist</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nimmt Blindkupplungen ab - Kuppelt die Saugleitung an die Feuerlöschkreispumpe - Gibt Kommando „Fertig!“ <p>Wassertruppführer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gibt Kommando „Saugleitung zu Wasser!“ <p>Trupps</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legen Saugleitung ab (Zeitnahme endet hier!) <p>Es wird keine Trockensaugprobe durchgeführt!</p>	<p>Schiedsrichter 1 Lässt das Kuppeln der Saugleitung beginnen.</p> <p>Schiedsrichter 1 Überwacht Tätigkeiten Trägt Fehlerpunkte in sein Bewertungsblatt ein</p> <p>Zeitnehmer und Schiedsrichter 2 Beginnen bei „Saugschläuche kuppeln fertig“ mit der Zeitmessung</p> <p>Zeitnehmer Macht Zeitansage bei 60 Sekunden Ggf. 120 Sekunden</p> <p>Zeitnehmer und Schiedsrichter 2 Die Zeitmessung endet, wenn die Saugleitung abgelegt ist</p> <p>Schiedsrichter 1 Kontrolliert Halte- und Ventilleine Trägt Fehlerpunkte in sein Bewertungsblatt ein</p>

Gruppe die fertig ist, baut nach Anweisung der Schiedsrichter wieder alles zurück und legt wieder alles in den markierten Platz zurück.